

Frågor och svar kring PCB-sanering i Folkets hus

Vad har hänt?

Kommunen har enligt myndighetskrav sanerat och avlägsnat PCB-haltig mjukfog som har använts som tätning runt fönster på Folkets hus i Bodafors. Det arbetssätt som entreprenören använt vid saneringen har lett till att PCB-haltigt damm och rök spridit sig in i lokalerna.

När kommunen fick veta att det dammat in fattades beslutet att anlita ytterligare en saneringsfirma för att saneringsstäda invändiga ytor.

Har inga provtagningar gjorts under saneringen?

Kontinuerliga provtagningar har gjorts av kontrollant för att säkerställa halter och att det är sanerat och därmed fritt från ämnet PCB. Efter sanering och städning och inledande provtagningar som inte visade på någon PCB nyttjade elever och personal matsalen. Vid fortsatta provtagningar med noggrannare provmetodik uppdagades det dock ny förekomst av PCB. Då fattade kommunen beslut om att stänga lokalen.

Vad innebär det?

Det innebär att lokalerna måste städas ännu en gång och med annan städmetod än tidigare.

Vad är PCB?

PCB – Polyklorerade biklorider är ett ämne som har använts som mjukgörare i fog och plast. Det har varit förbjudet sedan 1978 på grund av dess förmåga att upptas och lagras i fett och på sikt påverka negativt. Ämnet kan spridas till miljön genom byggnadsmaterial men även till människor via t.ex. insjöfisk.

Är det farligt?

Svar nej. När vi ställer oss frågan om något är farligt, måste vi också bedöma de risker som är relaterade till frågeställningen. Risken beror inte bara på hur farligt ett ämne är, utan även på hur mycket man får i sig av det. De halter av PCB som förekommer här är mycket låga, exponeringstiden har varit kort. Sammantaget är det inte farligt. Vissa PCB:er har kända hormonstörande effekter, därför finns rekommenderade gränsvärden för dagligt intag av en viss typ av PCB.

Vem har sanerat?

Kommunen lyder under lagen om offentlig upphandling har inför detta arbete upphandlats en saneringsfirma. Firman har upphandlats enligt gällande föreskrifter och de uppfyllde vid avtalsstart de krav som ställdes.

Vad händer närmast?

Ytterligare saneringsinsatser med rätt teknik och enligt säkerställda rutiner ska genomföras. Efter det görs nya provtagningar för att säkerställa att all PCB är borta.

Var ska eleverna vara under tiden?

Ingen förändring av undervisningslokaler görs utan åk F-2 samt fritidshem fortsätter vara på Emåskolan terminen ut. Åk 3 fortsätter vara på Emåvallen.

Skolmaten serveras på Skogsborg terminen ut. Detta gäller även frukost och mellanmål för fritidselever.